

SUORITUSTASOILMOITUS**Rakennustuote asetuksen EU 305/2011 mukaan**
No. 0470–CPR-0042

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

N68

2. Tyypimerkintä.

N68-C, N68-O, N68-C3, N68-O3, N68-C-CB, N68-O-CB

3. Käyttötarkoitus:

Turvavalaistus.

4. Valmistajan nimi ja yhteystiedot

Oy Hedengren Security Ab
Lauttasaarentie 50
00200 HELSINKI

www.hedengrensecurity.fi

- 5.

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti

Järjestelmä 1

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta

EN54-18:2005 / AC:2007

Notified body no: 0470, Nemko As Norja suoritti tuotteen tyyppitestauksen, tehtaan ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä tehtaan sisäisen laadunvalvonnan määräajoin tapahtuvan valvonnan, arvioinnin ja hyväksymisen järjestelmän 1 mukaisesti ja julkaisi sertifikaatin EC certificate of conformity (0470–CPR-0042).

- 8.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Harmonisoitu tekninen spesifikaatio		EN 54-18:2005 + AC:2007
Olennaiset ominaisuudet	Suoritus ¹⁾	Standardin kohta
<i>Ilmoitusvasteen viive (toimintavalmiusaika)</i> - <i>Suoritus ja parametrien muutokset</i>	<i>hyväksytty</i>	5.2
<i>Toiminta palotilanteessa</i> - <i>Toimintakoe</i>	<i>hyväksytty</i>	5.1.4
<i>Toiminnan luotettavuus</i> - <i>Toimintakoe</i>	<i>hyväksytty</i>	5.1.4
<i>Toiminnallinen varmuus, lämpötilojen sieto</i> - <i>Kuiva lämpö (toiminta)</i>	<i>hyväksytty</i>	5.3
- <i>Kylmä (toiminta)</i>	<i>hyväksytty</i>	5.4
<i>Toiminnallinen varmuus, värinän sieto</i> - <i>Tärähdys (toiminta)</i>	<i>hyväksytty</i>	5.8
- <i>Isku (toiminta)</i>	<i>hyväksytty</i>	5.9
- <i>Tärinä, sinimuotoinen (toiminta)</i>	<i>hyväksytty</i>	5.10
- <i>Tärinä, sinimuotoinen (kestävyys)</i>	<i>hyväksytty</i>	5.11
<i>Toiminnallinen varmuus, kosteuden sieto</i> - <i>Kostea kuumuus, tasainen (toiminta)</i>	<i>hyväksytty</i>	5.5
- <i>Kostea kuumuus, tasainen (kestävyys)</i>	<i>hyväksytty</i>	5.6
<i>Toiminnallinen varmuus, korroosion sieto</i> - <i>Rikkidioksidi (SO₂) korroosio (kestävyys)</i>	<i>hyväksytty</i>	5.7
<i>Toiminnallinen varmuus, sähköhäiriöiden sieto</i> - <i>Käyttöjännitteen vaihtelu (toiminta)</i>	<i>hyväksytty</i>	5.2
- <i>Sähkömagneettisen häiriönsiedon kokeet (toiminta)</i>	<i>hyväksytty</i>	5.12
1) N/A "not applicable" vaatimustasoa ei saavutettu		

03/24/2020

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.


Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Willy Grönqvist CEO

(nimi, tehtävä)

Helsinki 2020-03-30

(paikka ja päivämäärä)



(allekirjoitus)