

Huolto- ja kunnossapito-ohje

Prodex Firescape

Suosittelavat Huoltotoimenpiteet:

Paloilmoittimeen suositellaan huoltoa kerran vuodessa, sen saa suorittaa valtuutettu järjestelmäkoulutuksen saanut taho.

Huollon yhteydessä todetaan pistokoeluoontoisesti ilmaisimien, painikkeiden, hälyttimien ym. järjestelmään liittyvien laitteiden yleinen kunto ja puhtaus.

Mikäli vuosihuoltojen välissä järjestelmään tulee vika/huoltoilmoitus, tulisi tällöin viipymättä tilata valtuutettu huoltoliike tekemään tarvittavat tarkistukset ja korjaukset.

Mikäli piste-ilmaisimet ovat likaantuneet ulkoisesti tai ilmoitin on asiasta antanut huolto/vika-ilmoituksen tulee likaantuneet pisteilmaisimet vaihtaa viivyttelämättä uusiin.

Kuukausikokeilut

Paloilmoitinjärjestelmän toiminta tulee varmistaa kuukausittain. Kuukausikokeilu suoritetaan paloilmoittimen karttakaapissa olevan ohjeen mukaisesti.

Kuukausikokeilun suorittaa nimetty paloilmoittimen hoitaja tai tämän varamies.

Ennen kuukausikoetta tulee asiasta aina ilmoittaa hätäkeskukseen.

Jokaisesta kuukausikokeesta tehdään merkintä paloilmoittimen huoltopäiväkirjaan.

Kaikki kuukausikokeessa havaitut puutteet tulee merkitä huoltopäiväkirjaan ja ne tulee korjata välittömästi.

Paloilmoitinjärjestelmän silmämääräinen tarkastelu tulee aina tehdä kuukausikokeen yhteydessä.

Tarkastukset

Ennen järjestelmän käyttöönottoa paloilmoitinliike on tehnyt asennustarkastuksen järjestelmään, tarkastuspöytäkirja löytyy käyttöpiirustuskansiosta.

Akkreditoitu tarkastuslaitos on varmennustarkastanut järjestelmän. Paloilmoittimen tarkastuksia suorittavat Inspecta Oy ja Alarmcontrol Oy.

Internetissä osoitteissa:

<http://www.inspecta.fi/palvelut/tarkastuspalvelut/>

<http://www.alarmcontrolalco.fi>

Järjestelmä tulee määräaikaistarkastuttaa kolmen vuoden välein.

Huoltoilmoitus

Järjestelmään liitetyt ilmaisimet valvovat automaattisesti likaantumistaan. Kun ilmaisim on likaantunut, niin, että se tulisi vaihtaa, antaa järjestelmä automaattisen huoltoilmoituksen. Huoltoilmoitus näkyy näytössä tekstinä **HUOLTOILMOITUS**. Mikäli siihen ei reagoida 3vrk kuluessa, tulee järjestelmän vikailmoitus.

Vikailmoitus

Vikailmoitus on viesti käyttäjälle vioittuneesta järjestelmästä tai sen osasta. Syy vikailmoitukseen voi olla esimerkiksi viallinen/vioittunut tai paikaltaan poistettu ilmaisim, painike tai hälytin. Järjestelmä ilmaisee myös kaapelivian tai käyttöjännitteen alenemisen, ilmaisimen likaantumisen tai järjestelmän sisäisen vian (esim. prosessori tai linjakortti vaurioitunut). Vikailmoitus välittyy automaattisesti hätäkeskukseen,. Yhteys hätäkeskukseen on valvottu.

Kun järjestelmä antaa vikailmoituksen, käyttölaitteen näyttö aktivoituu ja se näyttää ilmoitustekstin. Käyttölaitteen sumneri soi

Palohälyttimet tai vilkut eivät aktivoidu.

Toimenpiteet tilanteessa jos ilmaisim tai painike on vialla:

- selvitä vikapaikan osoite paikantamiskaavioiden tai grafiikan avulla
- tarkista ilmaisimen/painikkeen kunto
- irtikytke vikaantunut osoite
- ilmoita irtikytkenästä hätäkeskukseen
- vaihda ilmaisim
- huolehdi, että korjaus-/irtikytentäaika jää mahdollisimman lyhyeksi

Toimenpiteet tilanteessa, jossa kaapeli on vialla:

- selvitä vikapaikka
- ilmoita hätäkeskukseen
- korjaa vika, jos mahdollista
- kuittaa vikailmoitus
- jos vikaa ei saa paikallistettua/korjattua, soita laitevalmistajan huoltoon

Toimenpiteet tilanteessa jos laitteessa on järjestelmävika:

- ilmoita hätäkeskukseen
- soita Laitevalmistajan valtuuttamaan huoltoon
- huolehdi tarvittaessa palovartiointista tai muusta tilapäisjärjestelystä